



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике  
(наименование территориального органа МЧС России)

Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск ул. Кавказская, 33  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Зеленчукскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

КЧР Зеленчукский район ст. Зеленчукская ул. Гагарина, 63 тел.: 5-40-87  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 112/1/70**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская**  
(полное наименование органа государственной власти и органа

**спортивная школа Зеленчукского МР»**  
местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Зеленчукского района по пожарному надзору № 112 от «15» октября 2015 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «28» октября 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. и «29» октября 2015 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка государственным инспектором отделения надзорной деятельности по Зеленчукскому району капитаном вн. сл. Микитовым Р.Х.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МКУДО «ДЮСШ ЗМР» ст. Зеленчукская ул. Ленина, 74.  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директор Анурова Л.А.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не допускать эксплуатацию пожарных кранов выполненных из горючего материала.	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	04.07.2016 г.	

		жима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»		
2	Не допускать лица к работе без прохождения пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	04.07.2016 г.	

стра-  
не-  
ние

указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД по Зеленчукскому р-ну Микитов Р.Х.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» \_\_10\_\_ 2015 г.

  
(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«29» \_\_10\_\_ 2015 г.

Директор МКУДО «ДЮСШ ЗМР» Ануров Л.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Анурова Людмила Алексеевна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022