

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 369140 Отдел надзорной деятельности по Зеленчукскому району (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 5-40-87.  
 Единый телефон доверия управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Карачаево-  
 Черкесской Республике (87822) 6-01-00, телефон доверия Южного регионального центра (8863) 240-66-10  
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание №38/1/12**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
**Директор МКУДО «ДИОСШ ЗМР» Анурова Л.А.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Зеленчукского района по пожарному надзору №38 от «25» 08. 2017 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10:30 по 11:30 18.09.2017 г. и с 10:30 по 11:30 18.09.2017 г. проведена проверка

государственным инспектором отделения надзорной деятельности и ПР по Зеленчукскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

старшим л-том вн. сл. Казанлиев А. Р. МКУДО «ДИОСШ ЗМР» ст. Зеленчукская, ул. Ленина №74.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКУДО «ДИОСШ ЗМР» Ануровой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
2	В тренерской не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 п.42 «в»).	05.03.2018г.	
3	На огнетушителе №2 заменить раструб .	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 о ППР в РФ п.478);	05.03.2018г.	

**Устранение указанных нарушений** обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД и ПР по Зеленчукскому р-ну Казанлиев А. Р.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» 09 2017 г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«18» 09 2017 г.



Директор МКУДО «ДЮСШ ЗМР» Анурова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Анурова Людмила Алексеевна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022